ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http//: www.kav.gosnadzor.ru

г. Ставрополь

17 июля 2018 года
16 час.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя,
ИНН 2636025580

№ 3123-р – ПЛ- А/1.7

По адресу/адресам:
Юридический адрес: 355007, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Репина, д.71 Б;
место осуществления деятельности: 355007, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Репина, д.71 Б
На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 13.06.2018 г. №3123-Р-ПЛ- А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзра Д.П. Заварзиным, в соответствии с проверочным листом (списком контрольных вопросов), применяемым при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций - потребителей электрической энергии в соответствии с приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017 года №557 проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя (МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя).

Дата и время проведения проверки:
С «9» июля 2018 г. по «17» июля 2018 г. Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлена 2.07.2018 г. 15 ч. 03 мин. заведующая Голубь В.В.

	электроустановок учреждения.		
2.	В помещении электрощитовой покрытие полов не оборудовано защитой от образования цементной пыли.	ПТЭЭП п.2.2.10	Заместитель заведующего по АХЧ Попова Е.А.
3.	В журнале дефектов не записаны при осмотре токопровода, а именно ввода в главный корпус кабеля на тросе, проложенного по воздуху опасное приближение деревьев к нему, угрожающее повреждением.	ПТЭЭП п.2.3.13	Заместитель заведующего по АХЧ Попова Е.А.
4.	В электрощитовой в силовом щите ЩС-3 у автоматических выключателей группы 1 и группы 2 кратность тока расцепителя мгновенного действия не соответствует требуемой 9дефектная ведомость к отчету №419 от 30.08.2018 электролаборатории	ПТЭЭП п.2.6.7.	Заместитель заведующего по АХЧ Попова Е.А.
5.	Отсутствует организационно - распорядительный документ, предоставляющий право единоличного осмотра электроустановок	ПОТЭЭ п. 3.4., 5.12	Заместитель заведующего по АХЧ Попова Е.А.

	учреждения.		
6.	В помещении столовой на автоматических выключателях отсутствуют надписи с наименованием присоединений и номинального тока	ПТЭЭП п.2.6.6	Заместитель заведующего по АХЧ Попова Е.А.

В области государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «О энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно статье 16 ч.1 п.2 , ч.2. организации с участием государства или муниципального образования должны провести обязательное энергетическое обследование Согласно статье 16 ч.2. данные организации обязаны провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года. МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя провел первое обязательное энергетическое обследование 24.09.2012 года. Энергетическое обследование проведено Обществом с ограниченной ответственностью «Голиаф», входящее в СРО . Некоммерческое партнерство содействия развитию деятельности в области энергетического обследования «Первый Межрегиональный Союз Энергоаудиторов». По результатам обследования учреждению был выдан энергетический паспорт регистрационный номер ЭП-121-0031- 0324 от 24.09.2012 года.

Согласно статье 25 ч. 1 261-ФЗ учреждение должно утверждать и реализовывать программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Очередная программа была разработана и утверждена руководителем учреждения 15 декабря 2017 года на 2018-1922 годы.

Приборы учета энергоресурсов имеются в полном объеме и находятся в исправном состоянии.

Нарушения при проверке Федерального закона Российской федерации 261-ФЗ **не выявлены.**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Н.С. Кулешина
(подпись проверяющего)

Н.В. Борзых
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 13.06.2018 года №3123-Р-ПЛ-А/1.7;
2. Уведомление от 15 июня 2018 года №2932-А/1.7.
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций - потребителей электрической энергии по приказу от 21.12.2017 года №557 Ростехнадзора на листах 49 листах.
4. Приказ №358-к от 19.06.2018 о предоставлении отпуска работнику

Подписи лиц, проводивших проверку:
Гланый государственный инспектор
межрегионального отдела энергетического надзора
_____ Н.С. Кулешина

С актом проверки ознакомлен (а):Борзых Н.В. – И.О. заведующей МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июля 2018 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http//: www.kav.gosnadzor.ru

г. Ставрополь

17 июля 2018 года
16 час.00 мин.

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя,
ИНН 2636025580

№ 3123-р –ПЛ- А/1.7

Выдано: .

Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №61 «Малышок» города Ставрополя (МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя)

Лицо проводившее проверку:

Кулешина Нелли Степановна – главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению от 13.06.2018 г. № 3123-р–ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзра Д.П. Заварзиным и в соответствии с проверочным листом (списком контрольных вопросов), применяемым при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций - потребителей электрической энергии в соответствии с приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017 года №557 в присутствии:

- Борзых Наталья Викторовна – и.о. заведующей МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя;

- Попова Елена Анатольевна – заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя – ответственная за электрохозяйство по приказу № 15-ОД от 1.09.2017 года.

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не определен объем технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов электроустановок учреждения.	ПТЭЭП п. 1.6.3	15.08.2018
2.	В помещении электрощитовой покрытие полов не оборудовано защитой от образования цементной пыли.	ПТЭЭП п.2.2.10	15.08.2018
3.	В журнале дефектов не записаны при осмотре токопровода, а именно ввода в главный корпус кабеля на тросе, проложенного по воздуху опасное приближение деревьев к нему, угрожающее повреждением.	ПТЭЭП п.2.3.13	15.08.2018
4.	В электрощитовой в силовом щите ЩС-3 у автоматических выключателей группы 1 и группы 2 кратность тока расцепителя мгновенного действия не соответствует требуемой 9дсфектная ведомость к отчету №419 от 30.08.2018 электролаборатории	ПТЭЭП п.2.6.7.	1.09.2018
5.	Отсутствует организационно - распорядительный документ, предоставляющий право единоличного осмотра электроустановок учреждения.	ПОТЭЭ п. 3.4., 5.12	15.08.2018

6.	В помещении столовой на автоматических выключателях отсутствуют надписи с наименованием присоединений и номинального тока	ПТЭЭП п.2.6.6	15.08.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б, на имя ВРИО начальника межрегионального отдела энергетического отдела Кавказского управления Ростехнадзора А.В. Ана по факсу (8793)34-65-65 или E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru до 10.09.2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
Гланый государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора _____ Н.С. Кулешина

С предписанием проверки ознакомлен(а): Борзых Н.В. – И.О. заведующей МБДОУ ДС КВ №61 «Малышок» г. Ставрополя

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июля 2018 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)